

投标人资信统计表

投标人名称：阳谷盛安新能源有限公司

投标供应商所投产品不得低于技术规格要求，满足最低要求得 8 分。+10

(1) 其中技术规格要求标★项的分类，每优于规格参数中一项指标加 1 分（优于规格参数的指标投标人需提供产品说明书或生产制造商官方出具的技术确认文件，所有资料需真实有效且与投标产品一致。）最多得 10 分。

(2) 投标供应商所投产品参数出现负偏离，做无效标处理。

注：投标人提供的技术参数必须是真实所报产品的参数，如提供的材料与所报产品不一致的，按提供虚假材料根据《政府采购法》第七十七条规定处理。

序号	正偏离名称及参数	是否上传	得分
1	光伏组件★使用寿命：≥30 年 ✓	是 正偏离	1
2	光伏组件★首年衰减≤1% ✓	是 ✓	1
3	光伏组件★25 年衰减≤7.5% ✓	是 ✓	1
4	组串式逆变器★最高转换效率≥98.53%	是 ✓	1
5	组串式逆变器★6 路 MPPT	是 ✓	1
6	屋顶支架系统★抗风 35m/s	是 正	0
7	直流配管★抗压强度≥5.5MPa;	是	1
8	视频监控采集★支持不少于 64 路监控视频采集	是	1
9	视频监控采集★红外探测距离 500 米	是	1
10	视频监控采集★具备 45 倍光学变焦	是	1
总得分		17	
核验人签字			

备注：1、投标单位填好此表后，上传至电子投标文件其他材料袋中。

2、此表格仅供参考；内容与评分标准不一致时，以招标文件中评分标准要求为准。